


Vaikka pienoispuhdistamo on rakennettu vakaaksi ja kestäväksi käytössä, käyttäjän on kuitenkin tarkistettava tietyt asiat säännöllisin väliajoin:

- Tarkista, että moottorisuojukset ovat paikoillaan
- Tarkista, että reaktorisäiliössä kuplii tuulettajan ollessa päällä

Yllä mainitut kohdat riittävät yleensä omavalvontatoimenpiteiksi. Mahdolliset viat voivat aiheutua toisen tai molempien yllä mainittujen olosuhteiden poikkeamista. Nämä kannattaa tarkistaa ennen kuin otat yhteyttä huoltohenkilöön. Paha haju puhdistamosta saattaa olla merkki jostakin toiminta-häiriöstä. Puhdistamon ei normaaliolosuhteissa pitäisi haista lainkaan.

Omistajan velvollisuutena on tarkistaa, että puhdistamo toimii. Pohjolan Vesi Oy huolehtii mahdollisista huoltotoista sopimuksen mukaan.

Pienoispuhdistamo on varustettu hälytyksellä, joka varoittaa liian korkeasta tasosta tulotankissa. Jos laite hälyttää, siihen voi olla useita eri syitä. Tällöin on otettava yhteyttä Pohjolan Veden huoltohenkilökuntaan sekä yrittää minimoida vedenkäyttö.



| Mitä tapahtuu? | Miksi? |
|-------------------------------|--|
| Syöttöpumppu pysähtyy. | Syöttöpumppu voi pysähtyä, jos viemäriin on joutunut sopimattomia esineitä. Tuulettimessa tai pumpun ja tuulettimen välisessä johdossa on vikaa. Tietyn ajan kuluttua vastaanottosäiliö on täynnä ja laukaisee hälytyksen. |
| Tuuletin pysähtyy. | Jos tuuletin pysähtyy, syöttöpumppu sulkee puhdistamon automaattisesti. |
| Vika poistopumpussa. | Jos poistopumppu tukkeutuu tai ei toimi, puhdistamo antaa siitä automaattisesti hälytyksen. |

